





**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ 975 56

Číslo spisu: A/2012/01239

Banská Bystrica 5.4.2012



**Rozhodnutie**



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods.1) a ods.3 písm. g) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej len zákon č.355/2007 Z. z.), po preskúmaní návrhu účastníka konania spoločnosť **KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica IČO: 43844103** na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky podľa § 13 ods.4 písm.a) zákona č.355/2007 Z.z. a v súlade s § 46, § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodol

**t a k t o :**

Návrhu účastníka konania **KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica IČO: 43844103** sa **nevyhovuje** a s návrhom podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.355/2007 Z.z. na uvedenie priestorov „Energoblok Badín na výrobu elektriny z OZE“, umiestnenej v južnom okraji areálu ČOV Rakytovce do skúšobnej prevádzky sa nesúhlasí.

**Odôvodnenie :**

Účastník konania písomným podaním na RÚVZ v Banskej Bystrici dňa 27.3.2012 pod číslom A/2012/01239 podľa § 52 ods.1 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z. požiadal tunajší orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov Energobloku Badín na výrobu elektriny z OZE, umiestnenej v južnom okraji areálu ČOV Rakytovce do skúšobnej prevádzky.

K návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky bol predložený Protokol o meraní imisíi hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov č. 128-2012/ Du, ktorý spracovali Inžinierske služby, spol. s r.o., laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, Martin na základe objednávky spoločnosti KOMPALA a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica. Podľa predloženého protokolu boli v dňoch 27.-29.2.2012 vykonané v okolí zdroja na výrobu elektrickej energie Badín merania hluku, ktorého zdrojmi sú technologické zariadenia na výrobu elektrickej energie z OZE pri obci Vlkanová.

Účelom merania bola objektivizácia úrovne imisíi hluku vo vonkajšom prostredí v štyroch meracích bodoch:

MB-1: na hranici pozemku rodinného domu č.136 na úrovni jeho fasády ( vzdialenosť od zdroja je 325m),

MB-2: na hranici pozemku zdroja elektrickej energie a pozemku patriaceho spoločnosti Veolia v smere k obci Vlkanová ( vzdialenosť od ventilátora núteného ťahu je 40m),

MB-3: pri plote v juhovýchodnom rohu pozemku zdroja elektrickej energie (vzdialenosť od komína je 50m),

MB-4: pri plote južne v juhovýchodnom rohu pozemku zdroja elektrickej energie (vzdialenosť od komína je 20m).

Meraním hluku bolo zistené prekračovanie prípustnej hodnoty určujúcich veličín hluku v MB1 v referenčnom čase deň (59,4dB), večer (59,4dB) a noc (59,4dB). V noci je prípustná hodnota určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí prekročená o 14,4dB, cez deň a večer o 9,4dB. Prekračovanie povoleného limitu hluku bolo zistené aj v areáli prevádzky v MB3 v časových intervaloch deň, večer, noc (74,8dB), prekročenie o 4,8dB. V MB 4 v referenčných časových intervaloch deň, večer, noc (78,7dB), prekročenie o 8,7dB.

KOMPALA a.s., dňa 28.3.2012 oznámila RÚVZ elektronicky - mailom, že dňa 28.3.2012 plánujú vykonať meranie hlučnosti Energetického zdroja, pri rôznych výkonových stupňoch. Meranie podľa oznámenia malo prebehnúť v nočných hodinách v čase po 22.00 hod. s predpokladaným ukončením okolo 2.00 hod. dňa 29.3.2012.

RÚVZ boli aj po tomto čase oznámeného krátkodobého zvýšenia hladín hluku od občanov obce Vlkanová, ktorá je najbližším obytným chráneným územím, adresované opakované sťažnosti na nadmernú, nepríjemnú hlučnosť vo vonkajšom prostredí aj vo vnútornom prostredí rodinných domov. Občania poukazovali a poukazujú na nepríjemný tonový charakter hluku, ktorý ich ruší zo spánku, obťažuje, sťažuje zaspávanie a spôsobuje opakované prebúdzanie zo spánku.

RÚVZ na základe opakovaných sťažností vykonal meranie hluku vo vonkajšom prostredí dňa 2.4.2012 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod. na hranici pozemku rodinného domu, ulica Vlkanovská 144, Vlkanová. Meraním bola po zohľadnení tónovej zložky zistená výsledná hodnota hladiny hluku 59,7dB, čím bolo preukázané výrazné prekračovanie určujúcej veličiny pre hluk vo vonkajšom prostredí pre časový interval deň o 9,7dB.

Pre II. kategóriu územia - *Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území*, je prípustná hodnota ekvivalentnej A hladiny akustického tlaku (zvuku) pre referenčný časový interval - deň (6.00-18.00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB, večer (18.00-22.00 hod.)  $L_{Aeq,v,p} = 50$  dB a noc (22.00 – 6.00 hod.)  $L_{Aeq,n,p} = 45$  dB podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z.)

Z uvedených skutočností vyplýva porušovanie požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva pred hlukom upravených zákonom č.355/2007 Z.z. a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.. Súčasne to poukazuje na skutočnosť, že prevádzkovateľ energetického zdroja KOMPALA a.s. aj po vykonaní hodnotenia hladín hluku na základe skúšobných meraní pokračuje v činnosti v režime, ktorý nezabezpečuje dodržanie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom podľa citovaných legislatívnych predpisov. Požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom upravené v legislatíve vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík vplyvu hluku na zdravie ľudí, ich dodržanie je predpokladom ochrany zdravia z pôsobenia nadmerných hladín hluku a musia byť dodržiavané aj počas skúšobnej prevádzky.

KOMPALA a.s. ako prevádzkovateľ zdroja hluku je podľa §27 zákona č.355/2007 Z.z. povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hluku bola čo najnižšia a

neprekračovala prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z..

Po vykonaní účinných ochranných opatrení na minimalizovanie hluku a preukázaní dodržiavania súladu s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom môže prevádzkovateľ predložiť RÚVZ návrh na uvedenie priestorov Energoblok Badín na výrobu elektriny z OZE do prevádzky podľa §13ods.1 zákona č.355/2007 Z.z. v novom konaní.

**Poučenie:**

Podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo v lehote do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie, písomným podaním adresovaným Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa piatej časti (§ 247) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č.99/1963 Zb. v znení noviel), ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku – odvolania.

**Rozhodnutie sa doručí**


**do vlastných rúk:**

KOMPALA a.s.  
Skuteckého 23  
974 01 Banská Bystrica

**Na vedomie:**

Obec Vlkanová  
Starosta obce  
Matušková 53  
976 31 Vlkanová



  
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD  
regionálna hygienička